

בס"ד

יום רביעי 25 דצמבר 2019

לכבוד
יואל ג'אן

yoel@yb-lock.co.il

הנדון: בדיקה הנדסית לסורג שקוף- "יואל ג'אן"

ביום 24.12.19 ביצענו בדיקת עומסים על הסורג השקוף של "יואל ג'אן" המותקן בחלון במפתח העולה על רוחב של 2.0 מטר באמצעות לוחות פוליקרבונט בעובי 6 מ"מ .
הבדיקה נעשתה בעומס של 270 ק"ג על-מנת לדמות עומסי אדם .
במהלך הבדיקה בוצע שימוש במשקל דיגיטאלי ובמד לייזר מכויילים וכן באביזרי מתיחה.
הנני מאשר כי הסורג השקוף של יואל ג'אן עמד במבחן העומס בהצלחה רבה
ללא הותרת כל סימני פגיעה ו/או עיוותים ו/או שברים.
הנני מאשר את הסורג השקוף של "יואל ג'אן" כסורג הכשיר להתקנה בכפוף לעומסים של עד 270 ק"ג.



בכבוד רב
יוסי שמר
יועץ בטיחות וקונסטרוקטור